



Надписи на лампах:
HL1, HL3 - освещение "ВКЛЮЧЕНО"
HL2, HL4 - наличие напряжения

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО «Афипский НПЗ»
11.09.2023
ЗАМ. ТЕХ. ДИР. РАЙОНА ЗВЕНИЖО
А.С. УЛЬЯНОВСКИЙ

Примечания:

- 1) Шаф управления освещением ШУО предназначен для автоматического, местного и дистанционного управления осветительными сетями.
- 2) Номинальное напряжение главной цепи 380 В, 50 Гц. Номинальное напряжение цепи управления 220 В, 50 Гц.
- 3) Шаф навесного исполнения, IP41.

			Операторная	
SB1, SB4	Пост местного управления (ИЗ+НО), общепромышленный	2		
			По месту, у оси 1	
SB2, SB5	Пост местного управления (ИЗ+НО), взрывозащищенный	2		
			По месту, у оси 53	
SB3, SB6	Пост местного управления (ИЗ+НО), взрывозащищенный	2		

Изм.	Кол. ч.	Лист	Листов	Дата	Подпись	Договор	№ докум.	Лист	Листов
Разработ.	Смирнов	1	1	12.2020	<i>Смирнов</i>	ТЭП-1	1	1	1
Проект.	Наумов	1	1	12.2020	<i>Наумов</i>	ТЭП-2	1	1	1
Нач. отд.	Наумов	1	1	12.2020	<i>Наумов</i>	ТЭП-3	1	1	1
Н. контр.	Вельчев	1	1	12.2020	<i>Вельчев</i>	ТЭП-4	1	1	1
Дир. пр.	Мавляшев	1	1	12.2020	<i>Мавляшев</i>	ТЭП-5	1	1	1