



ПАСПОРТ № 305

Наименование продукта: Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПБТ (пропан-бутан технический), по ГОСТ 34858-2022

НД: -ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.»

Код ОКПД 2 19.20.31

Дата изготовления продукта: 25.08.2025

Дата отбора пробы: 25.08.2025

Дата проведения испытаний: 25.08.2025

Номер партии: 305

Место отбора пробы: 103 буллит

Высота разлива буллита: 1480 см

Размер (масса / тоннаж) партии: 20 тонн

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA05.B.56426/24. Срок действия с 29.06.2024 г. по 28.06.2027 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Норма по ГОСТ	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Компонентный состав, массовая доля, %:	ГОСТ 10679			
	сумма метана, этана, этилена		Не нормируется	Не нормируется.	1.98
	сумма пропана и пропилена		Не нормируется	Определение обязательно	
	сумма бутанов и бутиленов		Не нормируется	Не нормируется.	60.0
				Определение обязательно не более 60.0	38.0
2	Объемная доля жидкого остатка при температуре плюс 20 °С, %	ГОСТ 34858, приложение В	Не более 1.8	Не более 1.60	0.50
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре плюс 45 °С	ГОСТ 28656	Не более 1.6	Не более 1.6	1.23
4	Массовая доля общей серы, %	ГОСТ 22986	Не нормируется	Не нормируется.	0.0108
				Определение обязательно	
5	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	ГОСТ 22985	Не более 0.013	Не более 0.013	0.0105
	в том числе сероводорода, %		Не более 0.003	Не более 0.0020	0.0018
6	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 34858, приложение В	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие

Примечание: Определение интенсивности запаха не проводилось, согласно примечания 5 к таблице 2 ГОСТ 34858-2022. Одорирование не производилось.

Заключение: Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка ПБТ, по ГОСТ 34858-2022, соответствуют техническому регламенту Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива (ТР ЕАЭС 036/2016)» и ГОСТ 34858-2022 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия.»

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления продукции



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Handwritten signature of Gura A.B.

Гура А.В.

25.08.2025

